

по "___" _____ Г., _____ час. _____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

10 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) истребование документов

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «03» июля 2023 года, 09 час. 00 мин.

по «13» июля 2023 года, 12 час. 00 мин.

по месту:

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

2) получение письменных объяснений

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «03» июля 2023 года, 09 час. 00 мин.

по «13» июля 2023 года, 12 час. 00 мин.

по месту:

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

3) опрос

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «03» июля 2023 года, 09 час. 00 мин.

по «13» июля 2023 года, 12 час. 00 мин.

по месту:

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

4) испытание

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «03» июля 2023 года, 09 час. 00 мин.

по «13» июля 2023 года, 12 час. 00 мин.

по месту:

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

5) осмотр

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «03» июля 2023 года, 09 час. 00 мин.

по «13» июля 2023 года, 12 час. 00 мин.

по месту:

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Договор № Р-317/1/23/К на технический надзор и эксплуатационно-техническое обслуживание систем передачи извещений о пожаре ПАК "Стрел-Мониторинг" по радиоканалам связи с выводом сигнала на пульт ПСЧ-50 ППС ВО ГПС по охране Петропавловского района от 06.07.2023 г.

2. Договор № 1 на техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре от 10.03.2023 г.

3. Удостоверение о повышении квалификации 360400020422 Реестровый № 18 от 30.05.2022 г.

4. АКТ испытания работоспособности АПС

5. Журнал Регистрации работ по техническому обслуживанию установ пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре

6. Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты

7. Журнал проведения инструктажа на рабочем месте по пожарной безопасности

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник))

11. При проведении выездной проверки установлено:

Нарушения не выявлены

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки; 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах проживания людей (Приложение № 2 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78) (обл Воронежская, р-н Петропавловский, с Красноселовка, пер Вишневы, Дом 4)
2. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах всех классов функциональной пожарной опасности (Приложение № 1 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78) (обл Воронежская, р-н Петропавловский, с Красноселовка, пер Вишневы, Дом 4)

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Петропавловскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Воронежской области (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)) Калинин Александр Викторович



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00FCDC8DCC8466FF66B1710A8695E7D335
Владелец: Калинин Александр Викторович
Действителен с 23.09.2022 по 17.12.2023

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

подпись

Калинин Александр Викторович - начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Петропавловскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Воронежской области (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)), телефон: 84376521670, e-mail: gpn50@36.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления):

Ознакомлена Сергеев Е.И. 13.07.2023г.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода



АКТ

проверки соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, а также законодательства о здравоохранении в БУ ВО «Пригородный психоневрологический интернат»

г. Калач

31.05.2023

Мной, помощником прокурора Калачеевского района Епимаховым М.А., с привлечением сотрудников ТО Роспотребнадзора, 29.05.2023 в БУ ВО «Пригородный психоневрологический интернат» (далее – БУ ВО «Пригородный ПНИ») проведена проверка соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, а также законодательства о здравоохранении, в ходе которой установлено следующее.

Согласно ст. 39 Конституции РФ каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом.

На основании ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Закон) юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц.

Во исполнение вышеуказанного положения закона разработаны и утверждены обязательные для соблюдения требования санитарно-эпидемиологического законодательства.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44 утверждены санитарные правила СП 2.1.3678 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (далее – СанПин).

Установлено, что в душевых комнатах для получателей услуг на 1, 2, 3 этажах отсутствует система вентиляции, а также не производится чистка вытяжных вентиляционных решеток от пыли, что является нарушением требований п. 2.7. раздела II, п. 9.17, 9.38 раздела IX СанПин.

Полы при входе на первом этаже, в холле на 3 этаже имеют дефекты, половая плитка с трещинами и сколами, линолеум имеет потертости, что не позволяет осуществлять уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением требований п. 2.7 раздела II, п. 9.21 раздела IX СанПин.

Подоконник, оконная рама в холле на 3 этаже имеет многочисленные сколы, трещины, дефекты покрытия, что не позволяет осуществлять уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением требований п. 2.7 раздела II, п. 9.21 раздела IX СанПин.

ВХД. № 648

06.06.2023

Стены в холле на 1, 2, 3 этажах имеют нарушения целостности (сколы покрытия), что не позволяет осуществлять уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением требований п. 2.7 раздела II, п. 9.21 раздела IX СанПин.

В помещении для купания на 2, 3 этажах не созданы условия хранения индивидуальных мочалок (хранятся в вешенном состоянии мочалка на мочалке), что является нарушением требований п. 9.25 раздела IX СанПин.

Туалетные комнаты для мужского пола не оборудованы писсуарами, унитазы на 1, 2 этажах первого корпуса не оборудованы сидениями, что является нарушением требований п.п. 9.9, 9.25 раздела IX СанПин.

В комнатах проживающих подоконники, оконные рамы имеют дефекты покрытия – масляная краска местами отсутствует, что препятствует качественному проведению влажной уборки, дезинфекции, что является нарушением требований п. 9.21, 9.24 раздела IX СанПин.

Согласно ст. 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в случае, если положениями настоящего Федерального закона устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования.

В нарушение п.п. 5, 3 Правил, п. 6.2.3 «Е» ГОСТ Р 12.2.143-2009 на планах эвакуации первого корпуса место расположения ручных пожарных извещателей не соответствует их фактическому расположению.

Прокуратурой района в январе 2023 года в БУ ВО «Пригородный психоневрологический интернат» проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности, антитеррористической защищенности и санитарно-эпидемиологического законодательства, в ходе которой выявлены многочисленные нарушения законодательства.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района 23.01.2023 (исх. № 2-2-2023) в БУ ВО «Пригородный психоневрологический интернат» внесено представление об устранении выявленных нарушений. Выявленные нарушения подлежали устранению в течение 1 месяца со дня внесения представления.

Однако, вышеуказанные нарушения требований законодательства о пожарной безопасности, антитеррористической защищенности и санитарно-эпидемиологического законодательства до настоящего времени не устранены.

Кроме того, в ходе настоящей проверки выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства при оказании медицинской помощи проживающим.

Так, во врачебном кабинете, процедурном кабинете отсутствует горячая вода, что является нарушением требований пп. 4.4.6 п. 4.4. раздела IV СанПин.

В процедурном кабинете из 2-х установленных раковин со смесителями - одна в неисправном состоянии, отсутствует горячая и холодная вода, что является нарушением требований пп. 4.4.6 п. 4.4. раздела IV СанПин.

Покрытие стен в кабинете приема врача (обои), в процедурном кабинете (масляная краска) имеет повреждения, что является нарушением требований п. 2.7 раздела II СанПин.

И.о. директора БУ ВО «Пригородный ПНИ» является Сергиенко Елена Ивановна.

Местом совершения административных правонарушений является фактическое месторасположение БУ ВО «Пригородный ПНИ», по адресу Воронежская область, Калачеевский район, пос. Пригородный, ул. Космонавтов, д. 42.

Обстоятельством, смягчающим административную ответственность является раскаяние лица, совершившего административное правонарушение (п. 1 ч. 1 ст. 4.2 КоАП РФ).

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность (ст. 4.3 КоАП РФ), а также исключających производство по делу (ст. 24.5 КоАП РФ) не установлено.

Таким образом, в действиях должностного лица – и.о. директора БУ ВО «Пригородный психоневрологический интернат», заключающихся в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил, усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ.

Помощник прокурора района



М.А. Епимахов

*с вовлечением нарушителем соучастия.
Вашу признанию 31.05.2023г. [подпись]*

501 2023
2023

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17
о назначении административного наказания
за нарушение требований пожарной безопасности

15 декабря 2023г.

Воронежская обл., г. Калач
(место составления)

Я, Государственный инспектор Калачеевского района по пожарному надзору, заместитель
начальника отдела НД и ПР по Калачеевскому району Зенюков Алексей Сергеевич,

(должность, фамилия, имя, отчество государственного инспектора НД)

рассмотрел протокол об административном правонарушении № 17 на заведующего хозяйством БУ
ВО «Пригородный центр реабилитации и социализации» Свинцова Алексея Владимировича,
дата и место рождения 13.08.1976 г. года рождения, с. Северо- Курильск, Сахалинская область,
проживающего Воронежская область, Калачеевский район, с. Ширяево, ул. Тельмана, д. 16,
(указывается адрес места жительства)

работающего БУ ВО «Пригородный центр реабилитации и социализации»,
(наименование предприятия, объекта)

в качестве заведующий хозяйством,

В период проведения плановой проверки с 04.12.2023г. по 13.12.2023г. по контролю за исполнением требований пожарной безопасности БУ ВО «Пригородный центр реабилитации и социализации» зарегистрированным по адресу: Россия: 397605, Воронежская область, Калачеевский район, поселок Пригородный, улица Космонавтов, 42, осуществляющим деятельность по адресу: Россия: 397605, Воронежская область, Калачеевский район, поселок Пригородный, улица Космонавтов, 42, (территория и здания), заведующим хозяйством БУ ВО « Пригородный центр реабилитации и социализации» Свинцовым Алексеем Николаевичем, были нарушены требования пожарной безопасности в РФ;

а именно:

- Двери эвакуационных выходов первого корпуса здания, удаленных от главного входа на 1- ом, 2- ом и 3-ем этажах заблокированы (ППР в РФ № 1479 п. 27);
- На планах эвакуации первого корпуса место расположения ручных пожарных извещателей не соответствует их фактическому расположению (ГОСТ Р 12.2.143-2009 п 6.2.3 «Е»; ППР в РФ № 1479 п. 5; п. 3 ст. 5 ФЗ № 123 « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008);
- Обеспечить внесение сведений об обслуживании огнетушителей в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 60 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 « Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);
- Руководитель организации не организовал проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний не реже 1 раз в 5 лет (п. 17 «Б», Постановление Правительства РФ № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»).

чем совершил административное правонарушение, предусмотренное
ст. 20.4. ч. 1 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 4.4. ч 2; 23.34; 20.4; 29.9 ч. 1 п.1; 29.10 ч.1,3,5; 28.6 ч. 1; 32.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях и принимая во внимание на наличие смягчающих обстоятельств предусмотренных (ст. 4.2. ч. 1 п. 1 и Кодекса РФ об административных правонарушениях)

(указываются смягчающие или отягчающие ответственность обстоятельства) (указывается статья и номер пункта)

ПОСТАНОВИЛ:

Заведующего хозяйством Свинцова Алексея Владимировича признать виновным в совершении административного правонарушения предусмотренного ч. 1 ст. 20.4. КоАП РФ -

Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи и назначить ему наказание в пределах санкции предусмотренной ч. 1 ст. 20.4. КоАП РФ в виде предупреждения.

Объявить Заведующему хозяйством Свинцову Алексею Владимировичу, что настоящее постановление в соответствии со ст. 30.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях может быть обжаловано в течении 10 суток со дня вручения или получения копии настоящего постановления в Федеральный суд.

Подпись лица, вынесшего постановление _____ А.С. Зенюков

Копию постановления получил _____ «15» 12 2023г.
(подпись нарушителя) (дата)

_____ (или отметка о направлении ему постановления с указанием даты)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Калачеевскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Воронежской области
Россия, 397600, Воронежская область, Калачеевский район, г. Калач, ул. Ленинская, 56

ПРОТОКОЛ № 17
об административном правонарушении

13 декабря 2023г.

Воронежская обл., г. Калач
(место составления)

Я, государственный инспектор Калачеевского района по пожарному надзору, инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Берибесов Дмитрий Андреевич
(должность, фамилия, имя, отчество лица государственного инспектора ГПН, составившего протокол)

руководствуясь ст. 28.2., 28.3., 28.5., 23.34. Кодекса РФ об административных правонарушениях, в присутствии заведующего хозяйством БУ ВО «Пригородный центр реабилитации и социализации» Свинцова Алексея Владимировича составил настоящий протокол о том, что

1. Фамилия, имя, отчество Свинцов Алексей Владимирович.
2. Дата и место рождения 13.08.1976 г. года рождения, с. Северо- Курильск, Сахалинская область.
3. Адрес места жительства, тел. Воронежская область, Калачеевский район, с. Ширяево, ул. Тельмана, д. 16.
4. Место работы (учебы) БУ ВО «Пригородный центр реабилитации и социализации»
5. Занимаемая должность заведующий хозяйством.
6. Документ, удостоверяющий личность паспорт 2021 547822 выдан отделением ГУ МВД России по Воронежской области 26.11.2021 г.

(название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

В период проведения плановой проверки с 04.12.2023 г. по 13.12.2023г. по контролю за исполнением требований пожарной безопасности БУ ВО «Пригородный центр реабилитации и социализации» зарегистрированным по адресу: Россия: 397605, Воронежская область, Калачеевский район, поселок Пригородный, улица Космонавтов, 42, осуществляющим деятельность по адресу: Россия: 397605, Воронежская область, Калачеевский район, поселок Пригородный, улица Космонавтов, 42, (территория и здания), заведующим хозяйством Свинцовым Алексеем Владимировичем, были нарушены требования пожарной безопасности в РФ;

а именно:

- Двери эвакуационных выходов первого корпуса здания, удаленных от главного входа на 1- ом, 2-ом и 3-ем этажах заблокированы (ППР в РФ № 1479 п. 27);
- На планах эвакуации первого корпуса место расположения ручных пожарных извещателей не соответствует их фактическому расположению (ГОСТ Р 12.2.143-2009 п 6.2.3 «Е»; ППР в РФ № 1479 п. 5; п. 3 ст. 5 ФЗ № 123 « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008);
- Обеспечить внесение сведений об обслуживании огнетушителей в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 60 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 « Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);
- Руководитель организации не организовал проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний не реже 1 раз в 5 лет (п. 17 «Б», Постановление Правительства РФ № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»).

Таким образом, на основании вышеизложенного усматриваются признаки состава административного правонарушения предусмотренного **ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ**

Потерпевший: Фамилия _____ Имя _____ Отчество _____
адрес места жительства _____

Права и обязанности, предусмотренные ст. 25.2. Кодекса РФ об административных правонарушениях, мне разъяснены

(подпись потерпевшего)

Свидетели правонарушения:

1. Фамилия _____ Имя _____ Отчество _____

адрес места жительства _____

2. Фамилия _____ Имя _____ Отчество _____

адрес места жительства _____

Права и обязанности, предусмотренные ст. 17.7, 17.9., 25.6. Кодекса РФ об административных правонарушениях, мне разъяснены

1) _____

2) _____

(подпись свидетеля)

(подпись свидетеля)

К протоколу прилагаются _____

Подпись лица, составившего протокол  Д.А. Берибесов

С протоколом ознакомлен (а), права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1. КРФоАП, о том, что я вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника и иными процессуальными правами, предусмотренными КРФоАП мне разъяснены. Также мне разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации я не обязан (а) свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников.

«13» декабря 2023г.
(дата)


(подпись нарушителя)


Место и время рассмотрения дела об административном правонарушении в 14 часов 00 минут 13.12.2023 г. в кабинете ОНД и ПР по адресу: г. Калач, ул. Ленинская, 56.
(время, дата, адрес)

мне объявлены _____
(подпись нарушителя)

«13» декабря 2023г.
(дата)

Объяснение нарушителя: _____

«13» декабря 2023г.
(дата)

Подпись нарушителя 

Копию протокола получил (а) _____

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о передаче материалов административного дела
на рассмотрение
(ненужное зачеркнуть)

«15» декабря 2023г.

Воронежская обл., г. Калач
(место рассмотрения: город, село, район)

Я, Государственный инспектор Калачеевского района по пожарному надзору,
(должность, фамилия, имя, отчество лица составившего протокол)

инспектор отдела НД и ПР Берибесов Дмитрий Андреевич рассмотрев протокол об административном правонарушении N 17 «13» декабря 2023г. и материалы на заведующего хозяйством БУ ВО «Пригородный центр социализации и реабилитации» Свинцова А.В.,

(полное наименование юридического лица с юридическим адресом, в отношении которых составлен протокол (вынесено постановление))

установил:

В период проведения плановой проверки с 04.12.2023 г. по 13.12.2023г. по контролю за исполнением требований пожарной безопасности БУ ВО «Пригородный центр реабилитации и социализации» зарегистрированным по адресу: Россия: 397605, Воронежская область, Калачеевский район, поселок Пригородный, улица Космонавтов, 42, осуществляющим деятельность по адресу: Россия: 397605, Воронежская область, Калачеевский район, поселок Пригородный, улица Космонавтов, 42, (территория и здания), заведующим хозяйством Свинцовым Алексеем Владимировичем, были нарушены требования пожарной безопасности в РФ

На основании изложенного, руководствуясь ст. _____ 29.12

(указываются номера статей (исполнит. 29.4 ч.1 п.5;

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
29.5 ч.1,2; 29.7 ч.1 п.9; 29.9 ч.2 п.1, 2] и законодательный акт, в соответствии с которыми выносятся постановления)

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Передать на рассмотрение материалы административного дела

(формулировка принятого решения: о передаче по подведомственности или для принятия иных мер воздействия)

на заведующего хозяйством БУ ВО «Пригородный центр реабилитации и социализации» Свинцова Алексея Владимировича Россия: 397605, Воронежская область, Калачеевский район, поселок Пригородный, улица Космонавтов, 42,

(указать: должность вышестоящего лица и адрес его нахождения; вышестоящий орган)

заместителю главному государственному инспектору Калачеевского района
и адрес его нахождения; соответствующий суд и адрес его нахождения)

по пожарному надзору Зенюкову Алексею Сергеевичу, г. Калач, ул. Ленинская, 56 ОНД и ПР по Калачеевскому району.

2. О принятом решении уведомить заведующего хозяйством БУ ВО «Пригородный центр реабилитации и социализации» Свинцова Алексея Владимировича .

(Ф.И.О. заинтересованных лиц или наименование юридических лиц)




(подпись лица, вынесшего определение)

Д.А. Берибесов

(расшифровка подписи)

А.С. Зенюков

ФИО




дата, подпись лица, принявшего дело к рассмотрению

Копию определения получил

15.12.2023

дата, подпись



(Семья А)

ФИО

Утверждаю
 Министр
 социальной защиты
 Воронежской области
 О.В. Сергеева
 «27» _____ 2023 года

План мероприятий
по устранению нарушений и замечаний, выявленных контрольно-ревизионным отделом министерства социальной защиты
Воронежской области в ходе тематической проверки
БУ ВО «Пригородный центр реабилитации и социализации» (акт № 78 от 27.11.2023)

№ п/п	Содержание нарушения (*)	Наименование мероприятия по устранению нарушений	Срок исполнения	Ответственный за исполнение	Принятые меры, достигнутый результат
1	2	3	4	5	6
1	В нарушение п. 8 Порядка организации работы по использованию личных денежных средств недееспособных граждан, проживающих в БУ ВО «Пригородный центр реабилитации и социализации» ответственное лицо за приобретение товаров получателям социальных услуг приказом учреждения не назначено.	Обеспечить назначение ответственного лица за приобретение товаров получателям социальных услуг.	До 15.12.2023	Исполняющий обязанности директора учреждения Сергиенко Е.И.	
2	В нарушение п. 2.4 Постановления от 18.09.1997 № 45 выдача товаров не оформлялась актом, который должен подписываться лицами, ответственными за их приобретение и выдачу, и утверждаться руководителем учреждения.	Организовать выдачу товаров с оформлением в установленном порядке соответствующего акта.	До 15.12.2023 постоянно	Исполняющий обязанности директора учреждения Сергиенко Е.И.	
3	Протоколы комиссии велись в отдельной книге, однако страницы не прошиты, не пронумерованы и не скреплены печатью учреждения, что не соответствует п. 2.4 Постановления от 18.09.1997 № 45.	Обеспечить ведение протоколов заседания комиссии в соответствии с требованиями п.2.4 Постановления от 18.09.1997 № 45.	До 15.12.2023 постоянно	Исполняющий обязанности директора	

				учреждения Сергиенко Е.И.	
4	В нарушение п. 9.24 СП 2.1.3678-20, при использовании мягкой мебели в холлах учреждения отсутствовали съемные чехлы (не менее 2-х комплектов) со стиркой их по мере загрязнения, но не реже 1 раза в месяц.	Обеспечить использование мягкой мебели в соответствии с требованиями п. 9.24 СП 2.1.3678-20.	До 31.12.2023	Исполняющий обязанности директора учреждения Сергиенко Е.И.	
5	В нарушение п. 9.13 СП 2.1.3678-20 у отопительных приборов в спальнях помещениях отсутствовали ограждающие устройства.	Оборудовать отопительные приборы в спальнях помещениях ограждающими устройствами в соответствии с требованиями п. 9.13 СП 2.1.3678-20.	До 01.04.2024	Исполняющий обязанности директора учреждения Сергиенко Е.И.	
6	В нарушение п. 2.7, 9.21 СП 2.1.3678-20 потолки, стены и полы в жилых помещениях, умывальных и туалетных комнатах, душевых имели повреждения целостности поверхностей.	Организовать работу по устранению повреждений целостности покрытий потолков, стен и полов.	До 31.12.2024	Исполняющий обязанности директора учреждения Сергиенко Е.И.	
7	В нарушение Приказа от 30.03.2015 № 52н в меню-требованиях не заполнялись: плановая стоимость одного дня, плановая стоимость на всех довольствующихся.	Обеспечить оформление меню-требований в соответствии с утвержденной формой.	До 15.12.2023 постоянно	Исполняющий обязанности директора учреждения Сергиенко Е.И.	
8	В нарушение п. 2.8 СанПин 2.3/2.4.3590-20 в ряде случаев не соблюдалась технология приготовления блюд (например: плов мясной, запеканка творожная, рассольник, капуста тушеная, суп вермишелевый и пр.); на отдельные виды блюд не разработаны технологические карты (щи со сметаной, мясо тушеное).	Обеспечить соблюдение технологии приготовления блюд в соответствии с утвержденными технологическими картами. Разработать технологические карты на все виды приготавливаемых блюд.	До 15.12.2023 постоянно	Исполняющий обязанности директора учреждения Сергиенко Е.И.	

9	За отчетный период 9 месяцев 2023 года сбалансированность предоставляемых продуктов питания по ряду позиций не соответствовала нормам питания для проживающих граждан пожилого возраста и инвалидов в стационарных учреждениях социального обслуживания, утвержденным постановлением правительства Воронежской области от 12.12.2014 № 1153.	Обеспечить соблюдение норм питания в соответствии с постановлением от 12.12.2014 № 1153.	До 15.12.2023 постоянно	Исполняющий обязанности директора учреждения Сергиенко Е.И.	
10	В нарушение п. 3.13 СП 2.3/2.4.3590-20 в складских помещениях для хранения продуктов питания температурный режим и режим влажности не контролировался, так как приборы для измерения относительной влажности и температуры воздуха находились в неисправном состоянии: во влажных термометрах гигрометров отсутствовала вода. Журнал контроля температурно-влажностного режима не велся.	Обеспечить исправное состояние приборов для измерения относительной влажности и температуры воздуха, организовать контроль температурного режима и режима влажности в складских помещениях, ведение журнала контроля температурно-влажностного режима.	До 15.12.2023 постоянно	Исполняющий обязанности директора учреждения Сергиенко Е.И.	
11	В ходе проверки фактического количества продуктов питания, выданных на пищеблок для пищеприготовления 21 и 22 ноября 2023 года, установлены излишки продуктов питания по 7 позициям на сумму 2139,49 руб.	Организовать регулярный контроль фактического количества продуктов питания, выдаваемых на пищеблок для пищеприготовления.	До 15.12.2023 постоянно	Исполняющий обязанности директора учреждения Сергиенко Е.И.	
12	Учёт на продовольственном складе осуществлялся в Книге учета и движения товаров на складе, однако остатки на конец дня по каждому наименованию продуктов не выводились, что не соответствовало ст. 9 «Первичные учетные документы» Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ.	Обеспечить ежедневное ведение книги складского учета в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ.	До 15.12.2023 постоянно	Исполняющий обязанности директора учреждения Сергиенко Е.И.	
13	Согласно информации учреждения за отчетный период (9 месяцев 2023 года), в нарушение п.п.1.4 п.1 приложения к Порядку, обеспечение мягким инвентарем по отдельным пози-	Обеспечить соблюдение норм обеспеченности мягким инвентарем в соответствии с постановлением от 12.12.2014 № 1159.	До 15.12.2023 постоянно	Исполняющий обязанности директора	

	циям не соответствовало нормативам обеспечения мягким инвентарем при предоставлении социальных услуг организациями социального обслуживания, находящимися в ведении Воронежской области, утвержденным постановлением от 12.12.2014 № 1159.			учреждения Сергиенко Е.И.	
--	--	--	--	------------------------------	--

Начальник
контрольно-ревизионного отдела



И.А. Дурова

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ В КАЛАЧЕЕВСКОМ, ВОРОБЬЕВСКОМ, ПЕТРОПАВЛОВСКОМ РАЙОНАХ

Постановление № 2300044-10
по делу об административном правонарушении
13 июня 20232 года

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Калачеевском, Воробьевском, Петропавловском районах, г. Калач, ул. 1 Мая, д.29 а, тел. 22 – 1 – 73

Главный государственный санитарный врач в Калачеевском, Воробьевском, Петропавловском районах Галямин Лев Николаевич

рассмотрев материалы по делу об административном правонарушении: постановление прокуратуры Калачеевского района от 31.05.2023г. и другие материалы дела в отношении должностного лица Сергиенко Елены Ивановны

паспорт 2014 832561, выдан 06.04.2015 отделением УФМС России по Воронежской области в Калачеевском районе

дата, место рождения: 28.03.1970, гор. Калач Воронежской области

место жительства: • - Воронежская область, Калачеевский район, г. Калач, ул. 40 лет Октября, д. 12

место регистрации: Воронежская область, Калачеевский район, г. Калач, ул. 40 лет Октября, д. 12

место работы, адрес: Бюджетное учреждение Воронежской области «Пригородный психоневрологический интернат», Воронежская область, Калачеевский район, п. Пригородный, ул. Космонавтов, 42

занимаемая должность: И.о. директора

УСТАНОВИЛ:

При проведении проверки прокуратурой Калачеевского района 31.05.2023года Бюджетного учреждения Воронежской области «Пригородный психоневрологический интернат» по адресу Воронежская область, Калачеевский район, п. Пригородный, ул. Космонавтов, 42 выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения: В душевых комнатах на 1-3 этажах для получателей услуг отсутствует система вентиляции, а также не проводится чистка вытяжных вентиляционных решеток от пыли. Полы при входе на 1 этаже, в холле на 3 этаже имеют дефекты, что не позволяет проводить уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Подоконник, оконная рама в холле на 3 этаже имеет, многочисленные сколы, трещины, дефекты покрытия, что не позволяет проводить уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Стены в холле на 1-3 этажах имеют нарушения целостности (сколы покрытия), что не позволяет проводить уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях для купания на 2-3 этажах не созданы условия хранения индивидуальных мочалок (храниться в вывешенном состоянии мочалка на мочалке). Туалетные комнаты для мужчин не оборудованы пссурами, унитазы на 2-3 этажах не оборудованы сиденьями. В комнатах проживающих подоконники, оконные рамы имеют дефекты покрытия, что не позволяет проводить качественную уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Во врачебном кабинете, процедурном кабинете отсутствует горячая вода. В процедурном кабинете из 2-х установленных раковин со смесителями – одна в неисправном состоянии, отсутствует горячая и холодная вода. Покрытие стен в кабинете приема врача (обои), в процедурном кабинете (масляная краска) имеет повреждения.

что является нарушением ст.11, п.35. Федерального Закона «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 г. № 52-ФЗ, п.п. 2.7., 4.4.6., 9.9., 9.17.,9.21., 9.24., 9.25., 9.38. СП 2.1.3678 - 20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

В соответствии со ст.25.1 КоАП РФ рассмотрено в присутствии/отсутствии нарушителя.

Постановление по делу об административном правонарушении вынесено в присутствии/отсутствии помощника прокурора Калачеевского района М.А. Епимахова.

В соответствии со ст. 29.7 КоАП РФ заявлений об отводе, самоотводе в адрес территориального отдела управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Калачеевском, Воробьевском, Петропавловском районах не поступало.

Постановление прокуратуры Калачеевского района от 31.05.2023г. об административном правонарушении и другие материалы дела оглашены. В соответствии с ч. 2 ст. 4.3 КоАП РФ предупреждение устанавливается за впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, а также при отсутствии имущественного ущерба.

Исходя из вышеизложенного и учитывая, что должностное лицо ранее не привлекалось к административной ответственности за совершение однородного административного правонарушения, Управление считает возможным назначить ему административное наказание в виде **предупреждения**, предусмотренном санкцией ч.1. ст. 6.3 КоАП РФ.

Руководствуясь ст. ст. 1.2; 1.4; 1.5; 1.7; 2.1-2.4; 2.6; 3.1-3.5; 4.1-4.5; 22.2; ч.2 ст.22.3; 23.48; 29.7; 29.10 КоАП РФ и учитывая смягчающие (отягчающие) административную ответственность обстоятельства

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать Сергиенко Елену Ивановну виновной в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст. 6.3 КоАП РФ. Назначить наказание по ч.1 ст.6.3 КоАП РФ в виде **предупреждения**

2. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении в соответствии с п.1 ст.30.3 КоАП РФ может быть подана в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана через официальный сайт Роспотребнадзора – <https://petition.rospotrebnadzor.ru/petition>(раздел «Для направления жалобы об оспаривании процессуальных решений, принятых по делам об административных правонарушениях»).

По истечении этого срока не обжалованное и не опротестованное постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу и обращается к исполнению.

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60-ти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу (п.1 ст. 32.2 КоАП РФ).

В соответствии с ч.5 ст. 32.2 КоАП РФ при отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении срока, указанного в части 1 ст. 32.2 КоАП РФ судья, орган, должностное лицо, вынесшее постановление направляют в течение 10 суток постановление о наложении административного штрафа с отметкой о его неуплате судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

Кроме того, должностное лицо вынесшее постановление, принимают решение о привлечении лица не уплатившего административный штраф к административной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 20.25 (**неуплата** административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до 15-ти суток), либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к административной ответственности в УФК по Воронежской области (Управление Роспотребнадзора по Воронежской области); отделение Воронеж Банка России// УФК по Воронежско области г.Воронеж, номер кор.счета банка получателя платежа – 40102810945370000023, номер счета получателя платежа (номер казначейского счета) – 03100643000000013100, банк получатель Отделение Воронеж г. Воронеж; ОКТМО 2061200 ; БИК 012007084; ИНН 3665049192; КПП 366501001; КБК 14111601061010003140

Главный государственный санитарный врач в Калачеевском, Воробьевском, Петропавловском районах



М.П.

Л.Н. Галямин

Копия постановления вручена «13» июня 2023г.

Сергиенко Е.И.

Права и обязанности разъяснены «13» июня 2023г.

Сергиенко Е.И.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Территориальный отдел Управление Роспотребнадзора по Воронежской области в
Калачеевском, Воробьевском, Петропавловском районах
Воронежская область, Калачеевский район, г. Калач, ул. 1 Мая, д. 29 а
(адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений

№ 00053 -10

«16» ноября 2023 года.

При проведении санитарно - эпидемиологического расследования с 02.11.2023г. по 16.11.2023г. по факту регистрации групповой заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19 среди сотрудников Бюджетного учреждения Воронежской области «Пригородный центр реабилитации и социализации» по адресу: 397605, Воронежская область, Калачеевский район, пос. Пригородный, ул. Космонавтов, д. 42. выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, а именно: ст.11, ст.17, ст.24, п.3, ст.39 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г №52-ФЗ; п. 2.9, п. 2.16, п. 2.13, п.3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п.2.7, п.2.4, п.9.18 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", ч.2, пп.8, ч.3 ст.10 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011).

(положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке).

Руководствуясь ст. 50 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99 г. с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемых законом ценностям, и в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона « О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» №248-ФЗ от 31.07.2020 г.

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Бюджетному учреждению Воронежской области «Пригородный центр реабилитации и социализации» по адресу: 397605, Воронежская область, Калачеевский район, пос. Пригородный, ул. Космонавтов, д. 42.

Юридический адрес: 397605, Воронежская область, Калачеевский район, пос. Пригородный, ул. Космонавтов, д. 42.

Фактический адрес: 397605, Воронежская область, Калачеевский район, пос. Пригородный, ул. Космонавтов, д. 42.

ИНН 3610004065 , ОГРН 1023600791774 , зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №12 по Воронежской области.

(место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе)

1. Устранить повреждения внутренней отделки в помещении для хранения и наведения дезинфицирующих средств (пола, потолка, стен), в соответствии с требованиями п.2.7, п.9.21 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

Срок: 01.04.2024г.

2. Устранить повреждения внутренней отделки производственных и санитарно-бытовых помещений пищеблока: плитки на стенах и на полу, в соответствии с п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

Срок: 01.04.2024г.

3. Моечные отделения для мытья кухонной и столовой посуды являются источником повышенного выделения влаги оборудовать локальными вытяжными системами, в соответствии с требованиями п. 2.9, п.2.13, п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

Срок: 01.04.2024г.

4. Обеспечить возможность проводить мойку всей посуды, с использованием максимальных температурных режимов, с контролем за температурой воды, в соответствии с п. 3.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п. 8. ч.3, ст. 10 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Срок: 01.04.2024г.

О выполнении настоящего предписания необходимо сообщить любым доступным способом в: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Калачеевском, Воробьевском, Петропавловском районах по адресу: Воронежская область, г. Калач, ул. 1 Мая, д. 29 а в срок 01.04.2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

За уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение настоящего предписания виновные лица несут административную ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на и.о. директора БУВО «Пригородный центр реабилитации и социализации» Сергиенко Елену Ивановну
(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Главный специалист -эксперт
(должность лица, выдавшего предписание)

(подпись)

Каширина И.Н._
(фамилия, имя, отчество)

Предписание получил, предупрежден, что в случае ненадлежащего исполнения в установленные сроки законного предписания, наступает административная ответственность в соответствии со ст. 19.5 ч. 1 КоАП _

И.о. директора Сергиенко Е.И.
(должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность)

(подпись)

« 16 » ноября 2023 г.

Предписание может быть обжаловано в арбитражный суд в течении трех месяцев со дня, когда индивидуальному предпринимателю стало известно о нарушении их прав и законных интересов.



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА
КАЛАЧЕВСКОГО РАЙОНА

ул. Советская, д. 45, г. Калач, 397600
Тел./факс (47363) 2-10-72

23.01.2023 № 2-2-2023



322531 979303

Директору бюджетного учреждения
Воронежской области «Пригородный
психоневрологический интернат»

Сиволапову Н.И.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства о социальной
защите и социальном
обслуживании инвалидов

Прокуратурой района во исполнение поручения прокуратуры области проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности, антитеррористической защищенности и санитарно-эпидемиологического законодательства в БУ ВО «Пригородный психоневрологический интернат», в ходе которой выявлены нарушения.

Согласно ст. 39 Конституции РФ каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом.

В силу ст. 2 Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» государство гарантирует инвалидам меры экономической, правовой и социальной поддержки, обеспечивающие им условия для преодоления ограничений жизнедеятельности и направленные на создание инвалидам равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества.

Согласно ст. 9 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» получатели социальных услуг имеют право на: уважительное и гуманное отношение; защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации; обеспечение условий пребывания в организациях социального обслуживания, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, а также на надлежащий уход.

Статьей 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» закреплено, что юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44 утверждены санитарные правила СП 2.1.3678 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (далее – СанПин).

Прокуратура Калачеевского района Воронежской
области

№ 2-2-2023/Прдп12-23-2020022

В ходе проверки установлено, что в душевых комнатах для получателей услуг на 1, 2, 3 этажах первого корпуса отсутствует система вентиляции, а также не производится чистка вытяжных вентиляционных решеток от пыли, что является нарушением требований п. 2.7 раздела II, п. 9.17, 9.38 раздела IX СанПин.

Полы при входе на первом этаже, в холле на 3 этаже первого корпуса имеют дефекты, половая плитка с трещинами и сколами, линолеум имеет потертости, что не позволяет осуществлять уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением требований п. 2.7 раздела II, п. 9.21 раздела IX СанПин.

Подоконник, оконная рама в холле на 3 этаже первого корпуса имеет многочисленные сколы, трещины, дефекты покрытия, что не позволяет осуществлять уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением требований п. 2.7 раздела II, п. 9.21 раздела IX СанПин.

Стены в холле на 1, 2, 3 этажах первого корпуса имеют нарушения целостности (сколы покрытия), что не позволяет осуществлять уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением требований п. 2.7 раздела II, п. 9.21 раздела IX СанПин.

В помещении для купания на 1, 2 этажах первого корпуса не созданы условия хранения индивидуальных мочалок (хранятся в вывешенном состоянии мочалка на мочалке), что является нарушением требований п. 9.25 раздела IX СанПин.

Туалетные комнаты для мужского пола не оборудованы писсуарами, унитазами на 1, 2 этажах первого корпуса не оборудованы сидениями, что является нарушением требований п.п. 9.9, 9.25 раздела IX СанПин.

Здание первого корпуса оборудовано двумя лифтами, однако функционирует один, второй не исправлен, что является нарушением п. 9.12 раздела IX СанПин.

Кроме того, в ходе проведенной проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности и антитеррористической защищенности.

Согласно ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководитель организации обязан соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

Согласно ст. 38 Закона ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций и другие.

Установлено, что в указанном учреждении допускаются нарушения Правил противопожарного режима, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – Правила), чем нарушаются права инвалидов.

В нарушение п. 26 вышеуказанных Правил, запор двери на пути эвакуации из коридора в вестибюль главного входа первого корпуса не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа.

В нарушение п. 27 «Б» Правил двери эвакуационных выходов первого корпуса здания, удаленных от главного входа на 1, 2, 3 этажах заблокированы.

В нарушение п. 30 Правил на посту мониторинга в вестибюле главного входа первого корпуса не исправен ручной электрический фонарь.

Согласно ст. 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в случае, если положениями настоящего Федерального закона устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования.

В нарушение п.п. 5, 3 Правил, п. 6.2.3 «Е» ГОСТ Р 12.2.143-2009 на планах эвакуации первого корпуса место расположения ручных пожарных извещателей не соответствует их фактическому расположению.

Кроме того, согласно ч. 3.1 ст. 5 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» юридические лица обеспечивают выполнение требований к антитеррористической защищенности в отношении объектов (территорий), находящихся в их собственности или на иных законных основаниях.

Во исполнение вышеуказанного положения закона утверждены Требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов, согласно постановлению Правительства от 13.05.2016 № 410 (далее – Требования).

В нарушение пп. «в» п. 15 Требований учения и тренировки по антитеррористической защищенности не проводятся.

Кроме того, в соответствии с п. 3 ст. 4 закона Воронежской области от 19.06.2015 № 113-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере социального обслуживания граждан на территории Воронежской области» к полномочиям правительства Воронежской области в сфере социального обслуживания в соответствии с федеральным законодательством относится утверждение нормативов штатной численности организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Воронежской области, нормативов обеспечения мягким инвентарем и площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг указанными организациями.

Постановлением Правительства Воронежской обл. от 12.12.2014 N 1159 утверждены нормативы обеспечения мягким инвентарем и площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг указанными организациями.

Прокуратурой района выявлены нарушения в части обеспечения проживающих в интернате граждан одеждой, обувью и мягким инвентарем.

Установлено, что Юдин Юрий Федорович является получателем социальных услуг бюджетного учреждения Воронежской области «Пригородный ПНИ», которому в нарушение требований вышеуказанного законодательства администрацией учреждения не были выданы предметы одежды и обуви, а именно: пальто зимнее (куртка) 1 шт., сорочка (верхняя рубашка) х/б 2 шт., сорочка

фланелевая 1 шт., брюки п/ш 1 шт., пижама ночная (сорочка ночная) 1 шт., головной убор зимний 1 шт., шарф 1 шт., перчатки (варежки) п/ш 1 шт., обувь зимняя (утепленная) 1 шт., пододеяльник 1 шт., простыня 1 шт., наволочка 2 шт., полотенце вафельное 1 шт., салфетки индивидуальные 2 шт. согласно утвержденным нормативам, что подтверждается справкой интерната.

Аналогичные нарушения выявлены при предоставлении социальных услуг следующим гражданам:

Штину П.С. – не выданы пальто зимнее (куртка) 1 шт., сорочка (верхняя рубашка) х/б 2 шт., сорочка фланелевая 1 шт., брюки п/ш 1 шт., пижама ночная (сорочка ночная) 1 шт., головной убор зимний 1 шт., шарф 1 шт., перчатки (варежки) п/ш 1 шт., обувь зимняя (утепленная) 1 шт., пододеяльник 1 шт., простыня 1 шт., наволочка 2 шт., полотенце вафельное 1 шт., салфетки индивидуальные 2 шт.

Родионову В.В. – не выданы костюм двойка 1 шт., спортивный костюм 1 шт., пижама ночная (сорочка ночная) 1 шт., шарф 1 шт., перчатки (варежки) 1 шт., обувь демисезонная (кроссовки) 1 шт., резиновая обувь 1 шт., брюки (х/б или джинсовая ткань) 1 шт., салфетки индивидуальные 2 шт.

Простафилину Р.А. – не выданы костюм двойка 1 шт., пижама ночная (сорочка ночная) 1 шт., резиновая обувь 1 шт., салфетки индивидуальные 2 шт.

Крутских А.С. – не выданы пальто демисезонное (плащ, куртка) 1 шт., костюм двойка 1 шт., пижама ночная (сорочка ночная) 1 шт., шарф 1 шт., резиновая обувь 1 шт., салфетки индивидуальные 2 шт.

Костенко П.В. – не выданы пальто демисезонное (плащ, куртка) 1 шт., костюм двойка 1 шт., пижама ночная (сорочка ночная) 1 шт., брюки п/ш 1 шт., джемпер (свитер, кофта) 1 шт., шарф 1 шт., салфетки индивидуальные 2 шт.

Какоткину А.В. – не выданы пальто зимнее (куртка) 1 шт., сорочка (верхняя рубашка) х/б 2 шт., сорочка фланелевая 1 шт., брюки п/ш 1 шт., пижама ночная (сорочка ночная) 1 шт., головной убор зимний 1 шт., шарф 1 шт., перчатки (варежки) п/ш 1 шт., обувь зимняя (утепленная) 1 шт., пододеяльник 1 шт., простыня 1 шт., наволочка 2 шт., полотенце вафельное 1 шт., салфетки индивидуальные 2 шт.

Ковалеву А.А. – не выданы пальто демисезонное (плащ, куртка) 1 шт., костюм двойка 1 шт., спортивный костюм 1 шт., пижама ночная (сорочка ночная) 1 шт., резиновая обувь 1 шт., брюки (х/б или джинсовая ткань) 1 шт., салфетки индивидуальные 2 шт.

Гаврилову С.И. – не выданы костюм двойка 1 шт., пижама ночная (сорочка ночная) 1 шт., шарф 1 шт., обувь летняя 1 шт., резиновая обувь 1 шт., салфетки индивидуальные 2 шт.

Тарасову А.А. – не выдан костюм двойка 1 шт., джемпер (свитер, кофта) 1 шт., резиновая обувь 1 шт., салфетки индивидуальные 2 шт.

Тищенко А.В. – не выдан костюм двойка 1 шт., пижама ночная (сорочка ночная) 1 шт., летняя обувь 1 шт., резиновая обувь 1 шт., салфетки индивидуальные 2 шт.

Выявленные нарушения законодательства о социальной защите и социальном обслуживании инвалидов являются недопустимыми.

Указанные в представлении нарушения стали возможны в результате ненадлежащего отношения к исполнению своих обязанностей работниками интерната, а также послабления контроля за их действиями со стороны руководства учреждения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района и принять меры к устранению допущенных нарушений закона, причин и условий им способствующих.

2. За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности виновных лиц.

3. О времени и месте рассмотрения настоящего представления уведомить прокурора района.

4. Представление подлежит рассмотрению в установленный законодательством месячный срок, о результатах рассмотрения которого сообщить прокурору района в письменной форме.

Прокурор района

старший советник юстиции

А.Н. Шушлебин

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 742516428C9BF8B261E701E141B32134ACD6FC02
Владелец Шушлебин Александр Николаевич
Действителен с 15.11.2021 по 15.02.2023

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области
в Калачеевском, Воробьевском, Петропавловском районах.**

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

**Об устранении причин и условий, способствующих совершению
административных правонарушений.**

№ *00035-10*

« 28 » ноября 2023 г.

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Калачеевском, Воробьевском, Петропавловском районах **Галямин Лев Николаевич** рассмотрел административный материал:

протоколы об административном правонарушении № 011800 от 16.11.2023 г.

постановления об административном правонарушении № *2300098-10* от 28.11.2023 г., в отношении и.о. директора БУВО «Пригородный центр реабилитации и социализации» **Сергиенко Елену Ивановну**

Юридический адрес: 397605, Воронежская область, Калачеевский район, пос. Пригородный, ул. Космонавтов, д. 42.

Фактический адрес: 397605, Воронежская область, Калачеевский район, пос. Пригородный, ул. Космонавтов, д. 42.

ИНН 3610004065, ОГРН 1023600791774

При проведении санитарно - эпидемиологического расследования в период с 02.11.2023г по 16.11.2023г в отношении Бюджетного учреждения Воронежской области «Пригородный центр реабилитации и социализации» по адресу: 397605, Воронежская область, Калачеевский район, пос. Пригородный, ул. Космонавтов, д. 42.

02.11.2023г в 12 час 30 мин выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, зданий, сооружений, а именно: в помещении для хранения и наведения дезинфицирующих средств нарушена целостность отделки помещения

1) полы имеют массовые повреждения (выбоины, трещины);
2) на потолке отсутствует покрытие (отсутствует побелка);
3) стены местами имеют следы различных ремонтов, в том числе небольшие трещины, что препятствует проведению качественной ежедневной влажной уборки и обработке моющими и дезинфицирующими средствами; Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений пищеблока имеет повреждения в виде трещин на стенах и поврежденной плитки на полу, что не позволяет проводить качественную ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами; Моечные отделения для мытья кухонной и столовой посуды являются источником повышенного выделения влаги не оборудованы локальными вытяжными системами;

Отсутствует возможность проводить мойку всей посуды, с использованием максимальных температурных режимов, т.к. нет водонагревателей с заданными параметрами или градусников для контроля за температурой воды, что является нарушением ст.11, ст.17, ст.24, п.3, ст.39 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г №52-ФЗ; п. 2.9, п. 2.16, п. 2.13, п.3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п.2.7, п.2.4, п.9.18 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", ч.2, пп.8, ч.3 ст.10 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011), за которые предусмотрена административная ответственность по ст. 6.4 КоАП РФ.

Причинами выявленного административного правонарушения и условиями, способствовавшими его совершению, явилось ненадлежащее исполнение директором должностных обязанностей.

В соответствии ст. 29.13 Кодекса об административных правонарушениях РФ

ПРЕДЛАГАЮ:

Бюджетному учреждению Воронежской области «Пригородный центр реабилитации и социализации» по адресу: 397605, Воронежская область, Калачеевский район, пос. Пригородный, ул. Космонавтов, д. 42.

Юридический адрес: 397605, Воронежская область, Калачеевский район, пос. Пригородный, ул. Космонавтов, д. 42.

Фактический адрес: 397605, Воронежская область, Калачеевский район, пос. Пригородный, ул. Космонавтов, д. 42.

ИНН 3610004065 , ОГРН 1023600791774, зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №12 по Воронежской области

1. Рассмотреть настоящее представление и принять меры по устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения.
2. О принятых мерах сообщить письменно в течении месяца в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Калачеевском, Воробьевском, Петропавловском районах по адресу: г. Калач, ул. 1 Мая, д. 29 а.

Непринятие по представлению должностного лица, рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 19.6 КоАП РФ.

Начальник ТО

Л.Н. Галямин

М.П.

И.о. директора БУ ВО
«Пригородный центр
реабилитации и социализации»
Сергиенко Е.И.


подпись

«28» ноября 2023 г.

Минсоцзащиты ВО
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
«ПРИГОРОДНЫЙ ЦЕНТР
РЕАБИЛИТАЦИИ И СОЦИАЛИЗАЦИИ»

Начальнику ТО Управления
Роспотребнадзора по Воронежской области
в Калачеевском, Воробьевском,
Петропавловском районах

Галямину Л.Н

(БУ ВО «Пригородный ЦРС»)
ул. Космонавтов, дом 42
пос. Пригородный, Калачеевский район
Воронежская обл., 397605
Тел./факс (47363) 44-4-00
di-prigorod@govvrn.ru
<https://di-prigorod.e-gov36.ru>
ОКПО35837042 ОГРН 1023600791774
ИНН/КПП 3610004065/361001001

27.12.2023 № 1401

Во исполнение представления №00035-10 от 28.11.2023 года, БУ ВО «Пригородный ЦРС» сообщает, что учреждением были приняты меры по устранению выявленных нарушений:

1. Частично устранены повреждения целостности полов в помещении для хранения и наведения дезинфицирующих средств. В 2024 году планируется завершить косметический ремонт.
2. Частично устранены повреждения целостности потолков в помещении для хранения и наведения дезинфицирующих средств. В 2024 году планируется завершить косметический ремонт.
3. Частично проведен ремонт пола и стен в производственных и санитарно-бытовых помещениях пищеблока. Планируется в 2024 году оборудовать моечное отделение для мытья кухонной и столовой посуды локальными вытяжными системами, а так же закупка водонагревателей с заданными параметрами и градусников для контроля за температурой воды для мытья всей посуды, с использованием максимальных температурных режимов.



И.о. директора
БУ ВО «Пригородный ЦРС»

Е.И. Сергиенко