



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА
КАЛАЧЕЕВСКОГО РАЙОНА

ул. Советская, д. 45, г. Калач, 397600
Тел./факс (47363) 2-10-729

И.о. директора БУ ВО «Пригородный
центр реабилитации и социализации»

Сергиенко Е.И.

ул. Космонавтов, д. 42,
пос. Пригородный, Калачеевский
район, Воронежская область, 397605

24.01.2025 № 2-2-2025/Прдп23-25-2020022

На № _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства о социальной
защите и социальном
обслуживании инвалидов

Прокуратурой района проверка соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства о пожарной безопасности и антитеррористической защищенности в БУ ВО «Пригородный центр реабилитации и социализации» (далее – Пригородный ЦРиС), в ходе которой выявлены нарушения.

Согласно ст. 39 Конституции РФ каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом.

В силу ст. 2 Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» государство гарантирует инвалидам меры экономической, правовой и социальной поддержки, обеспечивающие им условия для преодоления ограничений жизнедеятельности и направленные на создание инвалидам равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества.

Согласно ст. 9 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» получатели социальных услуг имеют право на: уважительное и гуманное отношение; защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации; обеспечение условий пребывания в организациях социального обслуживания, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, а также на надлежащий уход.

Статьей 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» закреплено, что юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44 утверждены санитарные правила СП 2.1.3678 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности

ВХД. № 99

«14» 01 2025 г.

Прокуратура Калачеевского района Воронежской
области

№ 2-2-2025/Прдп23-25-2020022

хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (далее – СанПин).

Так, в ходе проверки установлено, что в нарушение п. 9.19 раздела IX СанПин помещения постоянного пребывания и проживания граждан не оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха.

В нарушение п. 2.1 раздела II, п. 9.41 раздела IX СанПин в учреждении не упорядочено хранение уборочного инвентаря, используемого для уборки помещений в зависимости от назначения помещений и видов работ, на инвентаре отсутствует маркировка.

В нарушение п. 2.7 раздела II, п. 9.21 раздела IX СанПин полы при входе на первом этаже учреждения, в холле на 3 этаже учреждения имеют дефекты, половая плитка с трещинами и сколами, линолеум имеет потертости, что не позволяет осуществлять влажную уборку.

В нарушение п. 2.7 раздела II, п. 9.21 раздела IX СанПин стены в холле на 1, 2, 3 этажах учреждения имеют нарушения целостности (сколы покрытия), что не позволяет осуществлять влажную уборку.

В нарушение п. 2.7 раздела II, п. 9.21 раздела IX СанПин полы, стены в спальнях комнат проживающих на 1, 2, 3 этажах учреждения имеют нарушения целостности (дефекты в покрытии, нарушение целостности), что не позволяет осуществлять влажную уборку.

В нарушение п. 2.7 раздела II, п.п. 9.21, 9.22 раздела IX СанПин в ванных комнатах № 1 и № 2 на втором этаже учреждения полы, стены, потолки с дефектами (нарушены целостность покрытия, сколы, местами отсутствует побелка), что не позволяет осуществлять влажную уборку.

В нарушение п. 2.7 раздела II, п. 9.21 раздела IX СанПин в коридорах на 1, 2, 3 этажах учреждения покрытие полов, стен с нарушением целостности покрытия (дефекты, сколы, трещины), что не позволяет осуществлять влажную уборку.

В нарушение п. 2.7 раздела II, п. 9.21 раздела IX СанПин в бытовой комнате, комнате для сушки уборочного инвентаря на втором этаже учреждения полы с дефектами (нарушения целостность покрытия), что не позволяет осуществлять влажную уборку.

В нарушение п. 2.7 раздела II, п. 9.21 раздела IX СанПин в помещениях пищеблока учреждения полы стены с нарушением целостности покрытия (дефекты, сколы, трещины), что не позволяет осуществлять влажную уборку.

Кроме того, в ходе проведенной проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности и антитеррористической защищенности.

Согласно ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководитель организации обязан соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

Согласно ст. 38 Закона ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством

несут: собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций и другие.

Установлено, что в учреждении допускаются нарушения Правил противопожарного режима, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – Правила), чем нарушаются права инвалидов.

Так, в нарушение п. 50 Правил в здании учреждения не производится перекатка рукавов внутреннего противопожарного водоснабжения.

В нарушение п. 54 Правил в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты отсутствует информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения.

В нарушение п. 27 Правил на лестничной клетке учреждения на пути эвакуации хранятся горючие предметы (строительные материалы).

В нарушение п. 23 Правил в коридоре учреждения на 1 этаже у места расположения лифта отсутствует знак пожарной безопасности на пути эвакуации.

В нарушение п. 409 Правил на первом этаже учреждения у лифтового холла не обеспечено расположение огнетушителя, позволяющее дальнейшую его эксплуатацию.

В нарушение п. 5.13 ГОСТ Р 51844-2009 «Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний» на всех этажах учреждения пожарные шкафы выполнены из горючих материалов (дерево), не соответствующих требованиям.

Кроме того, в ходе проверки выявлены нарушения законодательства об антитеррористической защищенности.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» одним из основных принципов обеспечения безопасности в Российской Федерации является соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина.

В силу ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (далее – Закон № 35-ФЗ) под противодействием терроризму понимается деятельность органов государственной власти, органов публичной власти федеральных территорий и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма); выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического акта (борьба с терроризмом); минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.

Согласно п. 3.1 ст. 5 Закона № 35-ФЗ юридические лица обеспечивают выполнение указанных требований в отношении объектов, находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином законном основании.

Постановлением Правительства РФ от 13.05.2016 № 410 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (далее – Требования) утверждены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

В ходе проверки установлено, что Пригородный ЦРиС 10.09.2024 отнесен к первой категории опасности.

В соответствии с пп. «а» п.15 Требований антитеррористическая защищенность объекта (территории), независимо от его категории, обеспечивается путем осуществления мероприятий в целях поддержания в исправном состоянии инженерно-технических средств и систем охраны, оснащения бесперебойной и устойчивой связью объекта (территории). В нарушение указанных положений одна из камер видеонаблюдения, установленная на территории Пригородного ЦРС, на момент проверки не функционировала.

В нарушение пп. «в» п.16 Требований мероприятия по проведению учений, тренировок по безопасной и своевременной эвакуации работников и посетителей объекта (территории) из зданий (сооружений) руководителем осуществляются с нарушения норм законодательства.

Так, в ходе проверки установлено, что согласно данным журнала проведения инструктажей в Пригородном ЦРиС 27.12.2024 проведен инструктаж по антитеррористической защищенности сотрудников, тем не менее, подписи Нечаева М.В., Ковшовой Н.А., Ликина А.А. и Вихровой М.В. о прослушивании инструктажа отсутствуют, в то время как подпись инструктирующего напротив указанных фамилий присутствует.

Кроме того, в нарушение пп. «з» п.16 Требований не утверждены организационно-распорядительные документы по вопросам взаимодействия и взаимного обмена информацией с территориальными органами безопасности и территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации.

В нарушение пп. «б» п.17 Требований установлено, что периодический обход и осмотр здания и территории Пригородного ЦРиС, его помещений, стоянок автотранспорта, а также периодическая проверка складских помещений носят формальный характер, так как на момент проверки в журнале обхода стояли отметки о том, что обход уже осуществлен, однако, данный период времени еще не наступил.

В нарушение пп. «б» п.17 Требований, установлено, что контроль состояния помещений для проведения мероприятий с массовым пребыванием людей не осуществляется, документы (журналы), подтверждающие указанные мероприятия, отсутствуют.

Выявленные нарушения законодательства о социальной защите и социальном обслуживании инвалидов являются недопустимыми.

Указанные в представлении нарушения стали возможны в результате ненадлежащего отношения к исполнению своих обязанностей работниками интерната, а также послабления контроля за их действиями со стороны руководства учреждения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района и принять меры к устранению допущенных нарушений закона, причин и условий им способствующих.
2. За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности виновных лиц.
3. О времени и месте рассмотрения настоящего представления уведомить прокурора района.
4. Представление подлежит рассмотрению в установленный законодательством месячный срок, о результатах рассмотрения которого сообщить прокурору района в письменной форме.

И.о. прокурора района
советник юстиции

А.И. Затонских





ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении дела об административном правонарушении

г. Калач

23.01.2025

И.о. прокурора Калачеевского района Воронежской области советник юстиции Затонских А.И., рассмотрев материал проверки по факту неисполнения БУ ВО «Пригородный центр реабилитации и социализации» законодательства о пожарной безопасности,

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой района в период с 17.01.2025 по 23.01.2025 в БУ ВО «Пригородный центр реабилитации и социализации» проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности, в ходе которой установлено следующее.

Согласно ст. 39 Конституции РФ каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом.

В силу ст. 2 Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» государство гарантирует инвалидам меры экономической, правовой и социальной поддержки, обеспечивающие им условия для преодоления ограничений жизнедеятельности и направленные на создание инвалидам равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества.

Согласно ст. 9 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» получатели социальных услуг имеют право на: уважительное и гуманное отношение; защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации; обеспечение условий пребывания в организациях социального обслуживания, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, а также на надлежащий уход.

Согласно ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководитель организации обязан соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

Согласно ст. 38 Закона ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций и другие.

Установлено, что в учреждении допускаются нарушения Правил противопожарного режима, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – Правила), чем нарушаются права инвалидов.

Прокуратура Калачеевского района Воронежской области
№ Пост-20200022-28-25/-20200022

Так, в нарушение п. 50 Правил в здании учреждения не производится перекатка рукавов внутреннего противопожарного водоснабжения.

В нарушение п. 54 Правил в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты отсутствует информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения.

В нарушение п. 27 Правил на лестничной клетке учреждения на пути эвакуации хранятся горючие предметы (строительные материалы).

В нарушение п. 23 Правил в коридоре учреждения на 1 этаже у места расположения лифта отсутствует знак пожарной безопасности на пути эвакуации.

В нарушение п. 409 Правил на первом этаже учреждения у лифтового холла не обеспечено расположение огнетушителя, позволяющее дальнейшую его эксплуатацию.

В нарушение п. 5.13 ГОСТ Р 51844-2009 «Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний» на всех этажах учреждения пожарные шкафы выполнены из горючих материалов (дерево), не соответствующих требованиям.

И.о. директора БУ ВО «Пригородный центр реабилитации и социализации» является Сергиенко Елена Ивановна.

Таким образом, в действиях должностного лица – и.о. директора БУ ВО «Пригородный центр реабилитации и социализации», заключающихся в нарушении санитарно-эпидемиологических требований предъявляемых к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

Дата и время совершения административного правонарушения – 20.01.2025 (дата проведения проверки).

Место совершения правонарушения – Воронежская область, Калачеевский район, пос. Пригородный, ул. Космонавтов, д. 42 (адрес БУ ВО «Пригородный центр реабилитации и социализации»).

Обстоятельством, смягчающим административную ответственность в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 4.2 КоАП РФ является раскаяние и.о. директора БУ ВО «Пригородный центр реабилитации и социализации», совершившего административное правонарушение, признание вины.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, предусмотренных ст. 4.3 КоАП РФ, в ходе проверки не установлено.

Обстоятельств, исключających в соответствии со статьей 24.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях производство по делу об административном правонарушении, не установлено.

Рассмотрение дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, отнесено к подведомственности органов, осуществляющих федеральный государственный пожарный надзор (ч. 1 ст. 23.34 КоАП РФ).

На основании изложенного, руководствуясь ч. 2 ст. 22, ст. 25 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», ст.ст. 23.34, 25.11, 28.4, 28.8 и ч. 1 ст. 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Возбудить в отношении должностного лица – и.о. директора БУ ВО «Пригородный центр реабилитации и социализации» Сергиенко Елены Ивановны, 28.03.1970 года рождения, уроженки г. Калач Воронежской области, гражданки РФ, проживающей и зарегистрированной по адресу: Воронежская область, г. Калач, ул. 40 лет Октября, д. 12, паспорт серии 2014 № 832561 выдан 09.04.2015 отделением УФМС России по Воронежской области в Калачеевском районе дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.


2. Направить настоящее постановление и материалы проверки для рассмотрения по существу в ОНД и ПР по Калачеевскому району Воронежской области.

3. О дате, времени, месте, а также результатах рассмотрения постановления уведомить прокурора Калачеевского района в установленный законом срок.

И.о. прокурора района

советник юстиции

А.И. Затонских



С постановлением ознакомлен (а). Мне разъяснены права, предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ, а именно, что лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ.

Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела, и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

Должностное лицо, рассматривающее дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу.

Статья 51 Конституции РФ, в соответствии с которой никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом, мне разъяснена.



Сергиенко Е.И.

Объяснение по существу административного правонарушения давать желаю (не желаю):

Мне приказано, прошу строго не наказываться.



Сергиенко Е.И.

С постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении ознакомлен (а):



Сергиенко Е.И.

Копию постановления получил (а) 23.01.2025



Сергиенко Е.И.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении дела об административном правонарушении

г. Калач

23.01.2025

И.о. прокурора Калачеевского района Воронежской области советник юстиции Затонских А.И., рассмотрев материал проверки по факту неисполнения санитарно-эпидемиологического законодательства в БУ ВО «Пригородный центр реабилитации и социализации»,

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой района в период с 17.01.2025 по 23.01.2025 в БУ ВО «Пригородный центр реабилитации и социализации» проведена проверка соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства, в ходе которой установлено следующее.

Согласно ст. 39 Конституции РФ каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом.

В силу ст. 2 Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» государство гарантирует инвалидам меры экономической, правовой и социальной поддержки, обеспечивающие им условия для преодоления ограничений жизнедеятельности и направленные на создание инвалидам равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества.

Согласно ст. 9 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» получатели социальных услуг имеют право на: уважительное и гуманное отношение; защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации; обеспечение условий пребывания в организациях социального обслуживания, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, а также на надлежащий уход.

Статьей 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» закреплено, что юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44 утверждены санитарные правила СП 2.1.3678 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (далее – СанПин).

Так, в ходе проверки установлено, что в нарушение п. 9.19 раздела IX СанПин помещения постоянного пребывания и проживания граждан не оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха.

В нарушение п. 2.1 раздела II, п. 9.41 раздела IX СанПин в учреждении не упорядочено хранение уборочного инвентаря, используемого для уборки

помещений в зависимости от назначения помещений и видов работ, на инвентаре отсутствует маркировка.

В нарушение п. 2.7 раздела II, п. 9.21 раздела IX СанПин полы при входе на первом этаже учреждения, в холле на 3 этаже учреждения имеют дефекты, половая плитка с трещинами и сколами, линолеум имеет потертости, что не позволяет осуществлять влажную уборку.

В нарушение п. 2.7 раздела II, п. 9.21 раздела IX СанПин стены в холле на 1, 2, 3 этажах учреждения имеют нарушения целостности (сколы покрытия), что не позволяет осуществлять влажную уборку.

В нарушение п. 2.7 раздела II, п. 9.21 раздела IX СанПин полы, стены в спальнях комнат проживающих на 1, 2, 3 этажах учреждения имеют нарушения целостности (дефекты в покрытии, нарушение целостности), что не позволяет осуществлять влажную уборку.

В нарушение п. 2.7 раздела II, п.п. 9.21, 9.22 раздела IX СанПин в ванных комнатах № 1 и № 2 на втором этаже учреждения полы, стены, потолки с дефектами (нарушены целостность покрытия, сколы, местами отсутствует побелка), что не позволяет осуществлять влажную уборку.

В нарушение п. 2.7 раздела II, п. 9.21 раздела IX СанПин в коридорах на 1, 2, 3 этажах учреждения покрытие полов, стен с нарушением целостности покрытия (дефекты, сколы, трещины), что не позволяет осуществлять влажную уборку.

В нарушение п. 2.7 раздела II, п. 9.21 раздела IX СанПин в бытовой комнате, комнате для сушки уборочного инвентаря на втором этаже учреждения полы с дефектами (нарушения целостность покрытия), что не позволяет осуществлять влажную уборку.

В нарушение п. 2.7 раздела II, п. 9.21 раздела IX СанПин в помещениях пищеблока учреждения полы стены с нарушением целостности покрытия (дефекты, сколы, трещины), что не позволяет осуществлять влажную уборку.

И.о. директора БУ ВО «Пригородный центр реабилитации и социализации» является Сергиенко Елена Ивановна.

Таким образом, в действиях должностного лица – и.о. директора БУ ВО «Пригородный центр реабилитации и социализации», заключающихся в нарушении санитарно-эпидемиологических требований предъявляемых к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ.

Дата и время совершения административного правонарушения – 20.01.2025 (дата проведения проверки).

Место совершения правонарушения – Воронежская область, Калачеевский район, пос. Пригородный, ул. Космонавтов, д. 42 (адрес БУ ВО «Пригородный центр реабилитации и социализации»).

Обстоятельством, смягчающим административную ответственность в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 4.2 КоАП РФ является раскаяние и.о. директора

БУ ВО «Пригородный центр реабилитации и социализации», совершившего административное правонарушение, признание вины.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, предусмотренных ст. 4.3 КоАП РФ, в ходе проверки не установлено.

Обстоятельств, исключających в соответствии со статьей 24.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях производство по делу об административном правонарушении, не установлено.

В соответствии с требованиями ч. 1 ст. 23.13 КоАП РФ дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.4 КоАП РФ, рассматривает орган, осуществляющий федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 2.1, 2.10, 23.13 28.1, 28.4, 28.8, 6.4 КоАП РФ, ст. 25 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Возбудить в отношении должностного лица – и.о. директора БУ ВО «Пригородный центр реабилитации и социализации» Сергиенко Елены Ивановны, 28.03.1970 года рождения, уроженки г. Калач Воронежской области, гражданки РФ, проживающей и зарегистрированной по адресу: Воронежская область, г. Калач, ул. 40 лет Октября, д. 12, паспорт серии 2014 № 832561 выдан 09.04.2015 отделением УФМС России по Воронежской области в Калачеевском районе дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.4 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

2. Настоящее постановление вместе с материалами дела об административном правонарушении в соответствии с требованиями ст. 23.13 КоАП РФ направить в территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Воронежской области в Калачеевском, Воробьевском, Петропавловском районах.

3. О дате, времени, месте, а также результатах рассмотрения постановления уведомить прокурора Калачеевского района в установленный законом срок.

И.о. прокурора района

советник юстиции

А.И. Затонских

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 2D294B6DBBB088A0BE2E68D7D5A02025

Владелец Затонских Александр Иванович

Действителен с 26.04.2024 по 20.07.2025

С постановлением ознакомлен (а). Мне разъяснены права, предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ, а именно, что лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ.

Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела, и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

Должностное лицо, рассматривающее дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу.

Статья 51 Конституции РФ, в соответствии с которой никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом, мне разъяснена.



Сергиенко Е.И.

Объяснение по существу административного правонарушения давать желаю (не желаю):

*Внимательно, подробно
слышать все и не комментировать.*



Сергиенко Е.И.

С постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении ознакомлен (а):



Сергиенко Е.И.

Копию постановления получил (а) 23.01.2025



Сергиенко Е.И.